

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск

(место составления акта)

“ 28 ” сентября 20 20 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 887

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 24.08.2020 № 887

подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору
Ивановым К.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 263
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития детей"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ”	сентября	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 16 ”	сентября	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 18 ”	сентября	20 20	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	1
“ 28 ”	сентября	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

копия распоряжения о проведении проверки получена 26.08.2020 в 14.00 заведующим МБДОУ
№263 Машуковой Ю.В., а также во время проведения проверки 15.09.2020 заместителем
заведующего по АХЧ МБДОУ №263 Большаковой И.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственные инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Горностаева Ирина Владимировна, Кудра Дарья Дмитриевна, начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Радишевский Алексей Владимирович, инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Старовойтов Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ № 263 Большакова Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Из групповой ячейки на втором этаже в левом крыле от центрального эвакуационного выхода МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 2, комнаты 48,51,53,55) отсутствует второй эвакуационный выход (п. 1.1, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.10 проверочного листа)	В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация	МБДОУ №263

		указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. ч. 2 ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. п. 5.1.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. п. 5.2.4. При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей, в соответствии с требованиями пункта 5.1.3, групповую ячейку допускается считать единым помещением. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.	
2.	Из групповой ячейки на втором этаже в правом крыле от центрального эвакуационного выхода (северной стороны) здания МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 2, комната 16,12,13) отсутствует второй эвакуационный выход (п. 1.1, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.10 проверочного листа)	В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные	МБДОУ №263

		владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. ч. 2 ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. п. 5.1.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. п. 5.2.4. При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей, в соответствии с требованиями пункта 5.1.3, групповую ячейку допускается считать единым помещением. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.	
3.	Из групповой ячейки на втором этаже в левом крыле от центрального эвакуационного выхода (северной стороны) здания МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 2, комната 21,23,24) отсутствует второй эвакуационный выход (п. 1.1, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.10 проверочного листа)	В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. ч. 2 ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и	МБДОУ №263

		соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. п. 5.1.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. п. 5.2.4. При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей, в соответствии с требованиями пункта 5.1.3, групповую ячейку допускается считать единым помещением. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.	
4.	Из групповой ячейки на первом этаже в левом крыле от центрального эвакуационного выхода (северной стороны) здания МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 1, комната 42,45,46) отсутствует второй эвакуационный выход (п. 1.1, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.10 проверочного листа)	В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. ч. 2 ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	МБДОУ №263

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. п. 5.1.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. п. 5.2.4. При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей, в соответствии с требованиями пункта 5.1.3, групповую ячейку допускается считать единым помещением. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.	
5.	Из помещения спортзала на первом этаже здания МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 1, комната 15) отсутствует второй эвакуационный выход (п. 1.1, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.10 проверочного листа)	В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. ч. 2 ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. п. 5.1.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10	МБДОУ №263

	человек. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.	
--	--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение к акту проверки от 28.09.2020 №887
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов) от 28.09.2020
3. Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №887/1/1-5 от 28.09.2020г.
4. Объяснение должностного лица.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Красноярск
по пожарному надзору

Государственный инспектор города Красноярск
по пожарному надзору

 Борностаева И.В.

 Кудра Д.Д.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
и.о. заведующего МБДОУ №263 Аладина Ирина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 28 ” 09 20 20 г.

Аладин

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Номера «телефонов доверия»:

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919