

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

« 15 » октября 2021 г., 15 час. 00 мин. № 1695
(дата и время составления акта)

г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 А
(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 24.09.2021 №1695 (учетный номер выездной проверки 24210061000201047009)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Горностаевой Ириной Владимировной, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору

2) Зверьковым Степаном Павловичем, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания детского сада, которым владеет и (или) пользуется Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 263 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 263 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей» (МБДОУ № 263), ИНН 2464035649 (юридический адрес: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 А)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственные за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 13 » октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по « 15 » октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « » г., час. мин.

по « » г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня/2 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) **осмотр объекта надзора**

в следующие сроки:

с « 13 » октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по « 13 » октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по месту осуществления МБДОУ № 263 деятельности по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 13.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) **опрос контролируемого лица (представителя)**

в следующие сроки:

с « 15 » октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по « 15 » октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту осуществления МБДОУ № 263 деятельности по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол опроса контролируемого лица (представителя) от 15.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: не устранены в установленный предписаниями от 28.09.2020 № 887/1/1-5, от 26.03.2021 № 279/1/1-5 срок (до 01.10.2021) следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
1.	Из групповой ячейки на втором этаже в левом крыле от центрального эвакуационного выхода МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 2, комнаты 48,51,53,55) отсутствует второй эвакуационный выход	ч. 1, ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. п. 5.2.4 Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей, в соответствии с требованиями пункта 5.1.3, групповую ячейку допускается считать единым помещением. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.
2.	Из групповой ячейки на втором этаже в правом крыле от центрального эвакуационного выхода (северной стороны) здания МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 2, комната 16,12,13) отсутствует второй эвакуационный выход	ч. 1, ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. п. 5.2.4 Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей, в соответствии с требованиями пункта 5.1.3, групповую ячейку допускается считать единым помещением. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.
3.	Из групповой ячейки на втором этаже в левом крыле от центрального эвакуационного выхода (северной стороны) здания	ч. 1, ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.

МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 2, комната 21,23,24) отсутствует второй эвакуационный выход	п. 5.2.4 Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей, в соответствии с требованиями пункта 5.1.3, групповую ячейку допускается считать единым помещением, что не противоречит требованиям, п.4.6. СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.
4. Из групповой ячейки на первом этаже в левом крыле от центрального эвакуационного выхода (северной стороны) здания МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 1, комната 42,45,46) отсутствует второй эвакуационный выход	ч. 1, ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. п. 5.2.4 Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей, в соответствии с требованиями пункта 5.1.3, групповую ячейку допускается считать единым помещением, что не противоречит требованиям, п.4.6. СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.
5. Из помещения спортзала на первом этаже здания МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 1, комната 15) отсутствует второй эвакуационный выход	ч. 1, ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. п. 5.2.4 Свода правил 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей, в соответствии с требованиями пункта 5.1.3, групповую ячейку допускается считать единым помещением, что не противоречит требованиям, п.4.6. СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.10.2021 № 1695/2;

- 2) приложение к акту проверки от 15.10.2021 №1695;
4) протокол осмотра от 13.10.2021;
5) протокол опроса контролируемого лица (представителя) от 15.10.2021;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор
г. Красноярск по пожарному надзору
Горностаева И.В.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Горностаева Ирина Владимировна, государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору, тел. 234-05-45, эл. адрес: ais@mchskrsk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а) « ____ » _____ 20 ____ г. « ____ » часов « ____ » минут

Заведующий МБДОУ № 263 Машукова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы
представителя контролируемого лица)

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки:

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.