

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
УНД и ПР Главного управления

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrrsk.ru)
(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 1519/1/1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №263 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному направлению развития детей»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова от «26» октября 2017 года № 1519, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 15 ноября 2017 года; с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 21 ноября 2017 года проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Горностаевой Ириной Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Здания МБДОУ №263, расположенного по адресу:

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти,
г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А»

органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ №263 Машуковой Юлией Викторовной, заместителем заведующего по АХЧ МБДОУ №263 Большаковой Ириной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1519/1/1	Из групповой ячейки на втором этаже в левом крыле от центрального эвакуационного выхода МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно	В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены	01.09.2018

№ Пред- писания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
	технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 2, комнаты 48,51,53,55) отсутствует второй эвакуационный выход	требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.	
1519/1/ 2	Из групповой ячейки на втором этаже в правом крыле от центрального эвакуационного выхода (северной стороны) здания МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно	В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом	01.09.2018

№ Пред- писания	Вид нарушений требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нару- шены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности
1	2	3	4
	технического паспорта на не- жилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 2, комната 16,12,13) отсутствует второй эвакуационный выход	регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требова- ния пожарной безопасности, установленные тех- ническими регламентами, принятыми в соответ- ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На существующие здания, соору- жения и строения, запроектированные и постро- енные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положен- ия настоящего Федерального закона не распро- страняются, за исключением случаев, если даль- нейшая эксплуатация указанных зданий, соору- жений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возник- новения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, со- оружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы про- тивопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из по- мещений в зданиях детских дошкольных учре- ждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирова- ния» Количество эвакуационных выходов из зда- ний и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствую- щих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.	
1519/1/ 3	Из групповой ячейки на вто- ром этаже в левом крыле от центрального эвакуационного выхода (северной стороны) здания МБДОУ №263 по адре- су: г. Красноярск, пер. Меди- цинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на не- жилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 2, комната	В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Пожарная безопас- ность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требова- ния пожарной безопасности, установленные тех- ническими регламентами, принятыми в соответ- ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требова- ния пожарной безопасности, установленные тех- ническими регламентами, принятыми в соответ-	01.09.2018

№ Пред- писания	Вид нарушений требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нару- шены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности
1	2	3	4
	21,23,24) отсутствует второй эвакуационный выход	ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На существующие здания, соору- жения и строения, запроектированные и постро- енные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положе- ния настоящего Федерального закона не распро- страняются, за исключением случаев, если даль- нейшая эксплуатация указанных зданий, соору- жений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возник- новения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, со- оружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы про- тивопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из по- мещений в зданиях детских дошкольных учре- ждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирова- ния» Количество эвакуационных выходов из зда- ний и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствую- ющих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.	
1519/1/ 4	Из групповой ячейки на пер- вом этаже в левом крыле от центрального эвакуационного выхода (северной стороны) здания МБДОУ №263 по адре- су: г. Красноярск, пер. Меди- цинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на не- жилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 1, комната 42,45,46) отсутствует второй эвакуационный выход	В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Пожарная безопас- ность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требова- ния пожарной безопасности, установленные тех- ническими регламентами, принятыми в соответ- ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требова- ния пожарной безопасности, установленные тех- ническими регламентами, принятыми в соответ- ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На существующие здания, соору-	01.09.2018

№ Пред- писания	Вид нарушений требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нару- шены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности
1	2	3	4
		жения и строения, запроектированные и постро- енные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положе- ния настоящего Федерального закона не распро- страняются, за исключением случаев, если даль- нейшая эксплуатация указанных зданий, соору- жений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возник- новения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, со- оружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы про- тивопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из по- мещений в зданиях детских дошкольных учре- ждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирова- ния» Количество эвакуационных выходов из зда- ний и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствую- ющих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.	
1519/1/ 5	Из помещения спортзала на первом этаже здания МБДОУ №263 по адресу: г. Красно- ярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 1, комната 15) от- сутствует второй эвакуацион- ный выход	В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Пожарная безопас- ность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требова- ния пожарной безопасности, установленные тех- ническими регламентами, принятыми в соответ- ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требова- ния пожарной безопасности, установленные тех- ническими регламентами, принятыми в соответ- ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности». ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На существующие здания, соору- жения и строения, запроектированные и постро- енные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положе- ния настоящего Федерального закона не распро- страняются, за исключением случаев, если даль- нейшая эксплуатация указанных зданий, соору-	01.09.2018

№ Пред- писания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
		жений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. что не противоречит требованиям, п.4.6. СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.	
1519/1/ 6	Ширина дверного проема между приемным помещением и коридором, ведущем в игровое и спальное помещения группы на первом этаже в правом крыле от центрального эвакуационного выхода МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 2, комната 19, 17,16) составляет менее 0,8 м. (факт.0,7м.)	В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральными законами «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральными законами «О техническом регулировании», и нормативных документов по пожарной безопасности В соответствии с ч.8 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. В соответствии с ч.4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В случае, если положениями настоящего Федерального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Феде-	01.09.2018

№ Пред-писания	Вид нарушений требований по-жарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив-ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нару-шены	Срок уstra-нения нару-шения тре-бования по-жарной без-опасности
1	2	3	4
		рального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была отправлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требо-вания. В соответствии с п. 5.2.14 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуаци-онные пути и выходы» СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел (объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей (класс Ф1) что устанавливает более высокие требования по-жарной безопасности, чем требования, действо-вавшие до дня вступления в силу соответствую-щих положений настоящего Федерального зако-на, таким образом действуют следующие нормы: в соответствии с п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Про-тивопожарные нормы» ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 м, дверей - не ме-нее 0,8 м.	
1519/1/ 7	Ширина дверного проема между приемным помещением и коридором, ведущем в игро-вое и спальное помещения группы на втором этаже в правом крыле от центрального эвакуационного выхода МБДОУ №263 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицин-ский, 25 «А» (согласно техни-ческого паспорта на нежилое здание инвентарный номер 04:401:002:000772250:0001, помещение 1, комната 45, 39, 42) составляет менее 0,8 м. (факт. 0,68 м.)	В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспе-ченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования по-жарной безопасности, установленные техниче-скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральными законами «О техническом регули-ровании», и пожарный риск не превышает допу-стимых значений, установленных настоящим Фе-деральным законом 2) в полном объеме выполнены требования по-жарной безопасности, установленные техниче-скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральными законами «О техническом регули-ровании», и нормативных документов по пожар-ной безопасности В соответствии с ч.8 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический ре-гламент о требованиях пожарной безопасности» Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно до-пустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. В соответствии с ч.4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический ре-гламент о требованиях пожарной безопасности» В случае, если положениями настоящего Феде-рального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требова-	01.09.2018

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
		ния, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была отправлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. В соответствии с п. 5.2.14 свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел (объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей (класс Ф1) что устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, таким образом действуют следующие нормы: в соответствии с п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 м, дверей - не менее 0,8 м.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Горностаева И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«21» ноября 2017 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

завед. Мамулова Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«21» ноября 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19